

<h2 style="margin: 0;">ハロゲン化物消火設備試験結果報告書</h2> <p style="margin: 10px 0 0 0;">試験実施日 年 月 日</p> <p style="margin: 10px 0 0 0;">試験実施者</p> <p style="margin: 10px 0 0 0;">住 所</p> <p style="margin: 10px 0 0 0;">氏 名 印</p>					
設置場所	設置階	防 護 対 象 物 の 種 別			
放出方式	固定式 全域放出方式 局所放出方式	設計放出時間 sec			
	移動式	設計放出時間 sec			
試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果		
外 観	貯 蔵 消 火 剤 等		種別	量 kg	
		設置場所等	設 置 場 所	_____	
			表 示 ・ 標 識	_____	
	貯蔵容器等	機 器	貯 蔵 容 器	_____	
			蓄圧値 (蓄圧式に限る。)	_____ MPa	
			充 填 比	_____	
			容 器 弁	_____	
			容 器 弁 開 放 装 置	_____	
	試 験	加圧用ガス容器	設 置 場 所 等		
			機 器	加 圧 容 器	_____
安全装置・容器弁				_____	
加圧用ガス		種 別	_____		
		ガ ス 量	_____ kg		
起動用ガス容器	設 置 場 所 等				
	機 器	構 造 等	_____		
		容 器 弁	_____		

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観 試 験	選 択 弁	設 置 場 所 等	設 置 場 所		
			表 示	_____	
		機 器	導 管 接 続 部	_____	
			構 造	_____	
	起 動 装 置	手 動 起 動 装 置	設 置 場 所 等	設 置 場 所	
				設 置 位 置	_____
				設 置 高 さ	床面からの高さ m
			設 備 表 示	_____	
			取 扱 表 示	_____	
		機 器	塗 色 等	_____	
			防 護 措 置	_____	
			表 示 灯	_____	
			ス イ ッ チ	_____	
		自 動 起 動 装 置	設 置 場 所 等		
			機 器	手 動 ・ 自 動 切 替 装 置	_____
				構 造 等	_____
	警 報 装 置	設 置 位 置			
		機 器	警 報 方 式	_____	
			音 声 再 生 装 置 の 設 置 場 所	_____	
			構 造 ・ 性 能	_____	
制 御 装 置	設 置 場 所 等				
	機 器 等	制 御 盤			
		表 示 灯 ・ ス イ ッ チ 類	_____		
		防 護 措 置	_____		
		遅 延 装 置	_____		
自 動 ・ 手 動 起 動 切 替 装 置	_____				
配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況		_____		
	配 管 系 路		_____		
	操 作 管 ・ 逆 止 弁		_____		
	構 造 ・ 材 質		_____		
	口 径 ・ 使 用 数 等		_____		
	安 全 装 置		_____		

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結 果
噴射ヘッド	設 置 位 置 等					
	構 造 ・ 性 能		————			
防護区画等	防 護 区 画		————			
	開 口 部 の 自 動 閉 鎖 措 置 等		————			
	消 火 剤 を 付 加 す る 開 口 部 面 積		————			
	消 火 剤 流 出 防 止 措 置		————			
	開 口 部 の 位 置		————			
	消 火 剤 排 出 措 置		————			
	圧 力 上 昇 防 止 措 置		————			
	温 度 低 下 防 止 措 置		————			
電 源	常 用 電 源		V			
	非 常 電 源 の 種 別		自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備			
ノズル・ホース等	設 置 位 置		————			
	構 造 ・ 性 能		————			
	表 示 灯 ・ 標 識		————			
耐 震 措 置			————			
機 能 試 験	作動試験	防 護 区 画				
		圧 力 調 整 装 置 試 験				
		容 器 弁 開 放 装 置 の 作 動 試 験				
		※ 容 器 弁 の バ ル ブ 類 の 開 放 試 験				
		選 択 弁 作 動 試 験				
	制御装置試験	遅 延 時 間				
		非 常 停 止 機 構 作 動 状 況				
		音 響 警 報 先 行 作 動 状 況				
		自 動 ・ 手 動 切 替 作 動 状 況				
		※ 異常信号試験	短 絡 試 験			
	地 絡 試 験					
	警報装置試験	起 動 装 置 に よ る 作 動 状 況				
		警 報 鳴 動 状 況				
		音 量				
		音 声 警 報 装 置 作 動 状 況				
自 動 警 報 作 動 状 況						

