

別記様式第6

(その1)

不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541）消火設備点検票(区画名： )  
 (設備方式: 全域・局所・移動)

名称			防火管理者			
所在			立会者			
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点検者	氏名	点検者 所属会社	社名	TEL		
			住所			
点検項目		点検結果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機器点検						
消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況				
		外形				
		表示・標識				
	高圧式	※ 消火剤量		本		
		容器弁	外形			
			安全性			
		安全装置	外形			
			安全性			
		容器弁開放装置	外形			
	電気式 ガス圧式					
	低圧式	消火剤量		kg		
		液面計・圧力計				
		圧力警報装置・安全装置等				
		自動冷凍機				
		放出弁				
放出弁開放装置		外形				
	電気式					
	ガス圧式					
バルブ類						
連結管・集合管						
起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形				
		表示				
	※ ガス量		本			
	容器弁	外形				
		安全性				
	安全装置	外形				
安全性						
容器弁開放装置	外形					
	電気式					
	手動式					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その2）

選 択 弁	本 体	外 形					
		表 示					
		機 能					
	開 放 装 置	外 形					
		電 気 式					
ガ ス 圧 式							
操 作 管 ・ 逆 止 弁		外 形					
		機 能					
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況					
		操 作 箱					
		表 示					
		電 源 表 示 灯					
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ					
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ					
		表 示 灯					
	保 護 カ バ ー						
	自 動 装 置	火 災 感 知 装 置	専 用	兼 用			
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置					
自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯							
警 報 装 置	外 形						
	音 響 警 報						
	音 声 警 報						
制 御 盤	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	表 示						
	電 圧 計		V				
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類						
	ヒ ュ ー ズ 類		A				
	継 電 器						
	表 示 灯						
	結 線 接 続						
	接 地						
	遅 延 装 置		秒				
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能						
	放 出 制 御 機 能						
	制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置						
予 備 品 等							

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第6

## 不活性ガス消火設備（その3）

配管等	管・管継手					
	支持金具・つり金具					
	閉止弁					
配管の安全装置等	安全装置					
	破壊板					
消火剤等排出措置						
圧力上昇防止措置						
放出表示灯						
噴射ヘッド	外形					
	放射障害					
防護区画	区画変更等					
	開口部の自動閉鎖装置	外形				
		電気で作動するもの				
	ガス圧で作動するもの					
防部 護区 画に 保安 措置 する 置	設定範囲					
	保 安 措 置	消火剤排出措置				
		放出表示灯				
		警報装置	外形			
			音響警報			
			音声警報			
注意銘板						
非常電源 (内蔵型)	外形					
	表示					
	端子電圧		V			
	切替装置					
	充電装置					
	結線接続					
ホ ー ス 等	周囲の状況					
	格納箱					
	ホース			m		
	ホースリール					
	ノズル					
	ノズル開閉弁					
表示灯・標識（移動式）						
耐震措置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部の自動閉鎖装置等						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
		放 出 表 示 灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
移動式	ノズル開閉弁							
	ホース・ホース接続部							
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 6

不活性ガス消火設備 (その 5)

番号	容器番号	二酸化炭素の場合		その他の消火剤		点検年月日及び容器表面温度				
		全質量 (kg)	空質量 (kg)	消火剤量 (kg)	消火剤量 (m <sup>3</sup> )	充てん 圧力 (20℃) (MPa)	年 月 日 ℃	年 月 日 ℃	年 月 日 ℃	年 月 日 ℃
								点検時の消火剤量 (kg) 又は容器内圧力 (MPa)		

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。