

別記様式第 8

(その 1)

粉末消火設備点検票				(区画名: ) (設備方式: 全域・局所・移動)	
名称				防火 管理者	
所在				立会者	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点検者	氏名	点検者 所属会社	社名		TEL
			住所		
点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検					
蓄圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤 貯蔵容器	周囲の状況			
		外形			
		表示・標識			
	※消火剤量		本		
	容器弁	外形			
		安全性			
	安全装置	外形			
		安全性			
	容器弁 開放装置	外形			
		電気式			
ガス圧式					
指示圧力計		MPa			
バルブ類					
連結管・集合管					
加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤 貯蔵タンク	周囲の状況			
		外形			
		表示・標識			
		安全装置			
	消火剤量		kg		
	放出弁				
	放出弁 開放装置	外形			
		電気式			
		ガス圧式			
	バルブ類				
加圧用ガス容器等	加圧用 ガス容器	周囲の状況			
		外形			
		表示			
	※ガス量		本		
	容器弁	外形			
		安全性			
	安全装置	外形			
		安全性			
	容器弁 開放装置	外形			
		電気式			
ガス圧式					
バルブ類					
圧力調整器					
連結管・集合管					
定圧作動装置					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 6 ※印のあるものは、(その 5) に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備（その2）

起動用ガス容器等	起動用器	外形表示				
	※	ガス量	本			
	容器弁	外形 安全性				
	安全装置	外形 安全性				
	容器弁 開放装置	外形 電気式 手動式				
選択弁	本体	外形 表示 機能				
		開放装置	外形 電気式 ガス圧式			
	操作管・逆止弁	外形 機能				
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況				
		操作箱				
		表示				
		電源表示灯				
		音響警報起動用スイッチ				
		放出用・非常停止用スイッチ				
		表示灯				
	保護カバー					
	自動式	火災感知装置	専用兼用			
		自動・手動切替装置				
自動・手動切替表示灯						
警報装置	外形					
	音響警報					
	音声警報					
制御盤	周囲の状況					
	外形					
	表示					
	電圧計	V				
	開閉器・スイッチ類					
	ヒューズ類	A				
	継電器					
	表示灯					
	結線接続	続				
	接地					
	遅延装置	秒				
	自動・手動切替機能					
	予備品等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 6 ※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

## 別記様式第8

## 粉末消火設備（その3）

配管等	管 ・ 管 継 手					
	支持金具 ・ つり金具					
配管の安全装置等	安 全 装 置					
	破 壊 板					
放 出 表 示 灯						
噴射ヘッド	外 形					
	放 射 障 害					
防 護 区 画	区 画 変 更 等					
	開口部の自動閉鎖装置	外 形				
		電気で作動するもの				
		ガス圧で作動するもの				
非常電源 (内蔵型)	外 形					
	表 示					
	端 子 電 圧		V			
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
	結 線 接 続					
ホ ー ス 等	周 囲 の 状 況					
	格 納 箱					
	ホ ー ス			m		
	ホ ー ス リ ー ル					
	ノ ズ ル					
	ノ ズ ル 開 閉 弁					
表示灯 ・ 標識（移動式）						
耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部の自動閉鎖装置等						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
		放 出 表 示 灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
移動式	ノズル開閉弁							
	ホース・ホース接続部							
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備 (その5)

番 号	容器番号	全質量 (kg)	空質量 (kg)	加圧用・ 起動用ガス 質量 (kg)	点 検 年 月 日					
		(容器弁を含む)								
		点検時加圧用・起動用ガス質量 (kg)								

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。