

特定駐車場用泡消火設備点検票						
名 称				防 火 管 理 者		
所 在				立 会 者		
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL		
				住所		
点 検 設 備 名	ポ ン プ	製造者名		電 動 機	製造社名	
		型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽		種 別			
	水 量		m ³			
	水 状					
	給 水 装 置					
	水 位 計					
	圧 力 計					
	バ ル ブ 類					
加 圧 送 水 装 置	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		電 圧 計 ・ 電 流 計		V A		
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		継 電 器				
		表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地				
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	起 動 用 水 圧 開 閉 装 置	圧 力	設定圧力	MPa				
			ス イ ッ チ						
			起 動 用 圧 力		MPa				
				機 能	作動圧力	MPa			
		火 災 感 知 装 置		感 知 器	専 用	兼 用			
	電 動 機		外 形						
			回 転 軸						
			軸 受 部						
			軸 継 手						
	ポ ン プ		機 能						
			外 形						
			回 転 軸						
			軸 受 部						
			グ ラ ン ド 部						
			連 成 計 ・ 圧 力 計						
			性 能		MPa	L/min			
	呼 水 装 置		呼 水 槽			L			
			バ ル ブ 類						
			自 動 給 水 装 置						
		減 水 警 報 装 置							
		フ ー ト 弁							
		性 能 試 験 装 置							
		高 架 水 槽 方 式							
		圧 力 水 槽 方 式							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

減 圧 の た め の 措 置					
配 管 等	管 ・ 管 継				
	支持金具・つり金具				
	バ ル ブ 類				
	ろ 過 装				
	逃 し 配				
	流水検知装置二次側配管 (予作動式のものに限る。)				
	末 端 試 験				
	混 合 装 置 試 験 弁				
	標 識				
泡消火薬剤貯蔵槽等	消 火 薬 剤 貯 蔵 槽				
	消 火 薬 剤				
	圧 力 計				
	バ ル ブ 類				
泡消火薬剤混合装置 及び加圧送液装置	外 形				
	泡 消 火 薬 剤 混 合 装 置				
	加 圧 送 液 装 置				
閉 鎖 型 泡 水 溶 液 へ ッ ド 等	外 形				
	感 知 障 害				
	放 射 障 害				
	未 警 戒 部				
	適 応 性				
開 放 型 泡 水 溶 液 へ ッ ド 等	外 形				
	放 射 障 害				
	未 警 戒 部				
感 知 継 手 等	外 形				
	感 知 障 害				
	未 警 戒 部				
	適 応 性				
一 斉 開 放 弁 (電 磁 弁 等 を 含 む)					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

流水検知装置	バルブ本体等		MPa				
	リターディング・チャンバー						
	圧力スイッチ	設定圧力	作動圧力				
		MPa	MPa				
	音響警報装置・表示装置						
減圧警報装置							
泡ヘッド	外形						
	泡放出障						
	未警戒部分						
耐震措置							
制御盤	周囲の状況						
	外形						
	電圧計						
	表示						
	予備品等						
	スイッチ類						
	ヒューズ類						
	表示灯						
	結線接続						
	接地						
	予備電源及び非常電源	電源の自動切替機能					
端子電圧・容量							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

