

別記様式第22

非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住所										
氏名										
用途	() 項	・	延べ面積	m ²	階数	地上	階	地階	階	
試験項目					種別・容量等の内容			結果		
外	設置場所等									
	設置数	11階以上							個	
地下街							個			
1の階層に設ける最大個数							個			
1の専用幹線に設ける最大個数							個			
観	専用幹線									
	過電流遮断機	設置場所等								
		種類								
	開閉器15A・配線用遮断器20A									
	保護箱等	設置場所等								
		床面からの高さ								
		m								
		保護箱								
	非常用コンセントの差込み接続器									
	接									
地										
接										
電	源									
	常用電源									
非常電源の種類										
専用受電・自家発・蓄電池・燃料電										
験	表示									
	灯									
機能試験	端子電圧試験							最大		V
								最小		V
備考										

- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 結果の欄には、良否を記入すること。
- 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 5 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。